

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier



ik!

Waterjufferstraat 50, 8750 Wingene

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 37018-G-OMV_2018110989/EP09368/A001/D02/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 29-11-2022

Handtekening:


EBICO
Uw energie, ons advies
Plittemsestraat 22 - 8850 ARDOOIE
0488/27.69.80
www.ebico.be

BERTOLD VANDENBROUCKE

Dit certificaat is geldig tot en met 29 november 2032.

EBICO
EP09368

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het S-peil (S25) voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/09/2018
Datum einde van de werken	17/11/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.245
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	59
Beschermd volume (m ³)	699
Verliesoppervlakte (m ²)	344
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	232
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	6,96
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	284
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30597027 / 30602629

Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

De aangifteplichtige verklaart hierbij de epb-aangifte ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn dat volgens artikel 11.1.12 van het Energiedecreet de aangifteplichtige of zijn rechtsopvolgers enkel wijzigingen of vervangingen in de EPB-aangifte vermelde installaties of constructies mogen aanbrengen voor zover die wijzigingen of vervangingen elk op zich minstens de prestaties leveren die in de EPB-aangifte vermeld werden. Met andere woorden, er mogen geen wijzigingen aangebracht worden die de energieprestaties volgens de epb-regelgeving zouden verslechteren.

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

BERTOLD VANDENBROUCKE
EBICO
8850 Ardoorie
EP09368 | 0811549213

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.